



Réf: ACT-500-0168

Conditionnement

En bidon de 5, 10 et 20 litres.

Dosage

Prévoir environ 0,3 litre d'Acti pH Minus 50 par tranche de 50m³ d'eau pour diminuer le pH de 0,1 unité.

Les dosages ci-dessus ont été calculés pour une eau dont les caractéristiques sont standards.

Pour des valeurs de pH ou de TAC très différentes, les doses peuvent être doublées voire triplées.



Mode d'emploi

Piscines privées:

Verser le pH Minus 50 directement dans le bassin devant le(s) refoulement(s), filtration en marche. Effectuer le dosage en l'absence impérative de baigneurs.

Il est recommandé d'utiliser les systèmes de contrôle et d'injection développés pour les piscines privées par la société.

Piscines collectives

Acti pH Minus 50 doit obligatoirement être injecté, non dilué, directement par pompe doseuse depuis le bidon, ou par l'intermédiaire d'un bac de conditionnement.