

Expert depuis 1928

PISCINES RÉSIDENTIELLES

Chlore stabilisé - Désinfection régulière

MAXITAB® REGULAR

Chlore stabilisé

Galets 200 g

Bénéfices

- DISSOLUTION SANS RÉSIDU
- DÉTRUIT BACTÉRIES, VIRUS ET CHAMPIGNONS DANS L'EAU
- CONVIENT POUR TOUTES LES EAUX MÊME TRÈS DURES

Caractéristiques

• Tablette de 200 grammes à dissolution lente, sans résidu. • Conditionnement en sachet individuel pré-dosé (sauf pour les conditionnements de 25 kg). • Action désinfectante. • Action algicide. • Non-comburant au transport, au stockage et à la manipulation. • Stabilisation élevée contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière solaire. • Teneur moyenne en équivalent-chlore voisine de 83 %. • Utilisable en eau dure (T.H. élevé). • Compatible avec tout équipement de filtration • Le conditionnement en sachet individuel permet d'éviter le contact direct avec le produit et d'en améliorer la conservation.

Composition

UFI : RY8H-TYU2-VG8W-CYYF - SUBSTANCE ACTIVE : SYMCLOSÈNE (CAS N°87-90-1) : 98,2g/100g

Mode d'emploi

S'assurer que la filtration soit en marche.

Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Les tablettes sont conçues pour être placées dans un skimmer ou dans un diffuseur flottant pourvu que celui-ci soit adapté.

En piscine découverte, maintenir une concentration en stabilisant comprise entre 25 et 50 mg/l.

Prévoir 1 tablette pour 20 à 25 m³ d'eau, tous les 7 à 10 jours. En l'absence d'obligations réglementaires, nous recommandons de maintenir une teneur minimale en chlore égale à 1,5 mg/l (DPD1).

Vérifier, de temps à autre, la teneur en stabilisant ; une teneur supérieure à 75 mg/l entraîne une moindre efficacité du chlore.

Pour une eau équilibrée, maintenir un titre alcalimétrique complet (T.A.C.) compris entre 80 et 140 mg/l.

Précautions d'emploi

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment. • Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin.

Réglementation

Désinfectant TP2 – TB (comprimés) Utilisateurs grand public et professionnel. • H302 Nocif en cas d'ingestion. • H319 Provoque une sévère irritation des yeux. • H335 Peut irriter les voies respiratoires. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • **P102 Tenir hors de portée des enfants.** • **P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.** • P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. • P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. • P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P273 Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. • P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée pour l'extinction. • P391 Recueillir le produit répandu. • P405 Garder sous clef. • P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

ATTENTION



SOLENIS
Strong bonds. Trusted solutions.

Innovative Water Care Europe SAS,
Z.I. de la Boitardière - B.P. 219 - 37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE
Tel. +33 (0)2 47 23 43 00

hthpiscine.fr

Pour la France :
Assistance traitement de l'eau
0 826 102 395
Service 0,15 € / min.
+ prix appel

En cas d'urgence uniquement :

EUROPE: +44 1235 239 670

MEA: +44 1235 239 671

06/12/23 - RPF 1771